

Kohde: Turun AMK, vanha rakennus
Sepänkatu 2

Laatija: Nabb Joonas
Aika: 31.5.2018
Puh: 0500-120504

Sepänkadun ilmanvaihto:


-Luokat 137-140 ovat ilmanvaihdon puolesta kunnossa.

-Wc-tiloihin sekä saunatiloihin vaikuttavan huippuimurin ilmamäärät on säädetty. Huippuimurin ilmamääriä hieman muuteltiin, että saatiin kellarin alipaineisuus hieman pienemmäksi. Kone käy 1/2 nopeudella ja tällä saavutetaan kellariin n.15 Pa alipaineisuus.

-Kaikkiin luokkatiloihin asennetaan luokkakohtaiset ilmanvaihtokoneet. Tällä hetkellä paikan päällä on 7 kpl koneita ja ensi viikon aikana paikan päälle saadaan loput 11 kpl.

-Luokkakohtaisten ilmanvaihtokoneiden kanavointi ja asennus tehdään yhteistyönä sähköurakoitsijan sekä rakennusurakoitsijan kanssa luokka kerrallaan.

-Kaikista luokista mihin tulee luokkakohtainen IV-kone tukitaan vanhat poistoilmaventtiilit sekä tukitaan siirtoilmasäleiköt.


M-Ventti Oy, Joonas Nabb