

**TURKU****Kaupunkiympäristötoimiala
Rakennusvalvonta**

16.1.2020

Maalämpötyön tarkastusasiakirja

Kiinteistön maalämpölaitteistot

Lupatunnus			
Rakennuspaikka	Kaupunginosa / kylä	Kortteli / tilan nimi	Tontti / tilan RN:o
	Osoite		
Toimenpide			
Rakennuttaja	Nimi	Puh	
	s-posti		
Vast.työjohtaja	Nimi	Puh	
	s-posti		
hakemus hyv. rak.valv.			
Kvv-työjohtaja	Nimi	Puh	
	s-posti		
hakemus hyv. rak.valv.			
Työvaihetarkastus	Varmennusmerkintä		
	Vastuuhenkilö	pvm	Allekirjoitus
Rakentamislupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu			
Porauksen lietesäiliöt ovat työmaalla			
Vesijohdot tarkastettu ja huuhdeltu Painekoepöytäkirja laadittu			
Porausraportti on tarkastettu ja sijainti merkitty			
Sijaintikatselmus pidetty ja hyväksytty			
Lämmin käyttövesi asetettu 55 °C			
Varoventtilien avautumispaineet on tarkastettu ja ulospuhallusputket on viety latiaakaivolle			
Lämpöeristykset tehty ja tarkastettu			
Toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu ja laitteisto käyttöönotettavissa			
Sähkötarkastus on pidetty ja kirjattu			
Maanalaiset öljysäiliöt on puhdistettu ja poistettu sekä ilmoitettu ympäristönsuojelutoimistoon			
Käyttö- ja huolto-ohje on valmis ja käytönopastus on tehty.			
Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin			
Tarkastusasiakirja toimitettu rakennusvalvontaan			
Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet maalämpöissä:			